

Města a obce
Středočeského kraje

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
183/TPC/2012

Vyřizuje/linka
Ing. Hrubá/246

Ml.Boleslav
13. 01. 2012

INFORMACE O JAKOSTI PITNÉ VODY ZA ROK 2011

Vážené paní starostky a páni starostové,

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., jakožto provozovatel vodovodu ve Vaší obci (městě), Vám na základě zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb. zasílá v příloze informace o kvalitě pitné vody za rok **2011** na základě odběrů a rozborů vody z vodovodní sítě na stálých a proměnných odběrových místech, uvedených v téže příloze.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek společnosti

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz



Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Informace o kvalitě vody pro:

OÚ Mohelnice, OÚ Chocnějovice, OÚ Sezemice, OÚ Neveklovice, OÚ Jivina

odběrová místa: Jivina – OÚ, Chocnějovice – potraviny, Mohelnice – čp.6, Neveklovice – čp.37

za rok 2011

| ukazatel | jednotka | rozsah hodnot | Vyhl.č.252/2004 | |
|--------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| konduktivita | mS/m | 51,3 – 52,1 | 125 | MH |
| pH | | 7,3 – 7,6 | 6,5 – 9,5 | MH |
| KNK 4.5 | mmol/l | 4,2 – 4,3 | . | |
| amonné ionty | mg/l | <0,05 | 0,5 | MH |
| dusitany | mg/l | <0,010 | 0,5 | NMH |
| dusičnany | mg/l | 15,0 – 18,0 | 50 | NMH |
| chloridy | mg/l | 7,5 – 7,7 | 100 | MH |
| železo | mg/l | <0,02 – 0,11 | 0,2 | MH |
| CHSK Mn | mg/l | <0,50 – 0,74 | 3,0 | MH |
| Suma Ca a Mg | mmol/l | 2,7 – 2,8 | 2 – 3,5 | doporuč. |
| vápník | mg/l | 104 – 106 | 40 – 80 | doporuč. |
| hořčík | mg/l | 1,0 – 4,9 | 20 – 30 | doporuč. |
| mangan | mg/l | <0,030 | 0,05 | MH |
| sírany | mg/l | 33 - 36 | 250 | MH |

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70

Ing. Michaela Hanzlíková
vedoucí Centrálních laboratoří